



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Autorizovaná osoba Oznamovaný subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD

vydává

CERTIFIKÁT

č. VÚPS-23-0360

Žadatel - výrobce: **KB - BLOK systém, s.r.o.** IČ: 14866021

Masarykova 635, 439 42 Postoloprty

Na výrobek: **Spojovací kolíček GEOSTONE GWS I**

Místo výroby: Bellova 124, 109 00 Praha 10

Určené použití výrobku: Spojovací kolíček GEOSTONE GWS I slouží ke spojování betonových tvarovek nad sebou v jednotlivých vrstvách opěrných zdí typu GEOSTONE WALL SYSTEMS I. EKO, GRAVITY STONE a GRAVITY GEOSTONE WALL SYSTEMS I, k vyrovnání stěny a k snadnému a přesnému osazení horní tvarovky.

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., přezkoumal podklady a technickou dokumentaci předloženou žadatelem.

Certifikát osvědčuje, že posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou v souladu s technickými podmínkami **TP - KB 19 Technické podmínky pro spojovací kolíčky GEOSTONE GWS I.**

Certifikát se vydává na základě protokolu o certifikaci č. P-VÚPS-23-0360 ze dne 29.12.2023, který uvádí popis výrobku v rozsahu nutném pro jeho identifikaci, výsledky zkoušek, prokázání shody vlastností vzorku výrobku s technickou specifikací, další zjištění certifikačního orgánu a podmínky platnosti certifikátu.

Tento certifikát je dokladem o vhodnosti použitých výrobků pro stavby ve smyslu § 156 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a potvrzuje, že certifikovaný výrobek v rozsahu výrobcem určeného použití může být navržen a použit do staveb ve smyslu § 134, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Certifikační schéma zahrnuje: Zkoušky výrobku s posouzením shody se stanovenými požadavky žadatele v rozsahu uvedeném v protokolu o certifikaci.

Datum vydání: 29.12.2023

Platnost do: 28.12.2026

Výtisk č.: 1



Ing. Lubomír Keim, CSc.

vedoucí certifikačního orgánu pro výrobky a procesy



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Autorizovaná osoba Oznamovaný subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro výroby, procesy, kvalifikaci a EPD

Příloha k certifikátu č. VÚPS-23-0360

OVĚŘENÉ VLASTNOSTI CERTIFIKOVANÉHO VÝROBKU PRO STAVBY

Žadatel: **KB - BLOK systém, s.r.o.**

IČ: 14866021

Masarykova 635, 439 42 Postoloprty

Výrobek:

Spojovací kolíček GEOSTONE GWS I

Vlastnosti výrobku dle Technických podmínek TP - KB 19

Vlastnost	Norma	Ověřené hodnoty vlastnosti
Pevnost v jednotřížném smyku	TP - KB 19	≥ 4,0 kN
Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám podle ČSN 73 1326 metoda A	TP - KB 19	min 150 cyklů bez poškození
Pevnost v jednotřížném smyku po zkoušce CHRL podle ČSN 73 1326 metoda A	TP - KB 19	≥ 4,0 kN

Příloha je vydána na základě protokolu o certifikaci č. P-VÚPS-23-0360 ze dne 29.12.2023, který uvádí popis výrobku v rozsahu nutném pro jeho identifikaci, výsledky zkoušek a prokázání shody vlastností vzorku výrobku s technickou specifikací.

Datum vydání: 29.12.2023

Platnost do: 28.12.2026

Ing. Lubomír Keim, CSc.

vedoucí certifikačního orgánu pro výroby a procesy



Výtisk: č. 1
K: 23177

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148 E-mail: info@vups.cz www.vups.cz